

МБУ ДО "Лыжная спортивная школа"

ул. Советская, с. Калиновка, Спасский район, Приморский край, 692247

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

"06" марта 2026 г.

г. Спасск-Дальний
(наименование населенного пункта)

Я, государственный инспектор по ГО Спасск-Дальний и Спасскому МР
(должность государственного инспектора ГПН рассмотревшего дело, фамилия, имя, отчество)

по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Желдак Денис Викторович рассмотрел постановление N 2603-25-023-00017/7/1 от 06 марта 2026 г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы на ~~юридическое лицо~~, **должностное лицо** заместителя директора по ФХР МБУ ДО "Лыжная
(ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица, должность)

спортивная школа" Илларионова Ульяна Александровна

находящееся, зарегистрированного (ную) по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний,
(юридический адрес или адрес регистрации, фактического нахождения)

ул. Красногвардейская, 87/1, кв. 3

Материалами установлено, что 12.02.2026 г. в 14 ч. 00 мин. в здании МБУ ДО "Лыжная
(дата, время, место совершения нарушения)

спортивная школа" по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская
с подробным указанием наименования объекта и адреса)

нарушил (а): требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с:
(имеющие отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

а именно:

- в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, при пожаре не предусмотрено автоматическое блокирование (отключение) электроприемников систем вентиляции (ст.4, ст.6, ч.1 ст.81, ч.4 и ч.10 ст.83, N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.24, п.7.20 СП 7.13130.2013; п. 11.2.4 СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (п. 12.2.1 СП 60.13330.2016);

- в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, в коридоре второго этажа светильники эвакуационного освещения возле комнат № 15 и № 4 находятся в неисправном состоянии (не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения) (п. 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, не обеспечена очистка от снега наружных открытых лестниц с первого и второго этажей предназначенных для эвакуации людей из здания (левое крыло) при пожаре (п.п. «а» п.17 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, дверь эвакуационного выхода со второго этажа (возле входа в жилую комнату № 15) заблокирована воздействием климатических условий и осадков и не открывается (ст.53, ч.1 ст.89 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Калиновка, ул. Советская, не ведется учет периодичности осмотра огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 60 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

(указывается существо нарушения)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- **слабый контроль со стороны руководства**

- **недостаточное выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности**

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

НЕОБХОДИМО:

1) устранить причины и условия, способствующие совершению административного

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

правонарушения;

2) о принятых мерах сообщить в течении одного месяца с момента получения данного

представления по адресу: 692245 Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Советская, 50

Представление выносится **юридическому, должностному лицу** (ненужное зачеркнуть):

МБУ ДО "Лыжная спортивная школа" и обязательно к рассмотрению.

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица, вынесшего представление)

(Желдак Денис Викторович)
(фамилия, и., о.)

Представление получил _____

(дата, должность, подпись)

(_____
(фамилия, и., о.)

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«Лыжная спортивная школа»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ
с. Калиновка, Спасский район, Приморский край,
692247

Телефон: 89143359087, 89143431797
E-mail: moydooscl@rambler.ru

Начальнику
ОНДиПР по ГО Спасск-Дальний и
Спасскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
России по Приморскому краю
подполковнику внутренней службы

Ткаченко Денису
Васильевичу

№
06.03.2026 год Б/Н
На № _____ от _____

**Ответ на представление
об устранении причин и условий способствующих совершению
административного правонарушения**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа» муниципального округа Спасск-Дальний (МБУ ДО ЛСШ) ЗОЛ «Родник здоровья» с. Калиновка Спасского района, на представление № 11 от 06.03.2026г., сообщает следующую информацию:

в здании административного корпуса МБУ ДО ЛСШ :

- установлено автоматическое блокирование электроприёмников систем вентиляции.
- в коридоре второго этажа, все светильники эвакуационного освещения находятся в исправном состоянии.
- очищены от снега наружные открытые лестницы, с первого и второго этажей, предназначенные для эвакуации людей из здания при пожаре.
- дверь эвакуационного выхода со второго этажа (возле входа в жилую комнату №15), полностью открывается.
- ведётся учёт периодичности осмотра огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

И.о. директора
МБУ ДО ЛСШ



А.А. Кузнецова